

설계단계검사 합격증명서

제 19-32-003 호

상 호 : 세종에이엠씨(주)
(제조국 : 한국, 제조회사 : 세종에이엠씨(주))

소 재 지 : 인천 계양구 계양대로16번길 77

대 표 자 : 류성욱

품 명 : 매물형정압기

모 델 명 : PALACE-50L

사 용 가 스 : NG

유효기간 : 2019. 05. 29 ~ 2024. 05. 28

검 사 성 적 : 별첨참조 (서명) (서명)

검 사 원 : 유항대 기술책임자 : 동홍일

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 39조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2019. 05. 29

한 국 가 스 안 전 공 사



한 국 가 스 안 전 공 사

검 사 성 적

제 19-32-003 호

검사방법	: KGS AA 432 2019
품명	: 압력조정기
모델명	: PALACE-50L
입구압력	: (0.012~0.99) MPa
출구압력	: SetPoint $\pm$ 20 %
최대표시유량	: 11 470 Nm ³ /h
SetPoint	: 2.3 kPa
입구규격	: 80A
출구규격	: 150A
몸통및덮개재료	: 몸통 : ASTM A216 Gr. WCB 덮개 : ASTM A747(클로저)
오리피스재료	: 해당없음
정압기몸통재료	: KS D 3562(STPG 370)
안전장치	: 이상승압차단장치
안전장치 SetPoint	: 3.6 kPa
필터엘리먼트재료	: <규격 : G 2.0> 1.여과재 : Polyester 2.여과재지지물 : AL 3.내부 및 외부원통 : STS304
기타	: 본 매물형정압기는 사용압력이 저압(1kPa 이상 4kPa 미만)에 사용되는 것으로 범용의 사용압력 2.3 kPa을 검사한 성적임.

이 하 여 백

설계단계검사 합격증명서

제 19-32-004 호

상 호 : 세종에이엠씨(주)
(제조국 : 한국, 제조회사 : 세종에이엠씨(주))

소 재 지 : 인천 계양구 계양대로16번길 77

대 표 자 : 류성욱

품 명 : 매물형정압기

모 델 명 : PALACE-50M

사 용 가 스 : NG

유효기간 : 2019. 05. 29 ~ 2024. 05. 28

검 사 성 적 : 별첨참조 (서명) (서명)

검 사 원 : 유황대 기술책임자 : 동홍일

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 39조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2019. 05. 29

한국가스안전공사



한국가스안전공사

검 사 성 적

제 19-32-004 호

검사방법 : KGS AA 432 2019
 품명 : 압력조정기
 모델명 : PALACE-50M
 입구압력 : (0.035~0.99) MPa
 출구압력 : SetPoint $\pm$ 20 %
 최대표시유량 : 11 470 Nm³/h
 SetPoint : 40 kPa
 입구규격 : 80A
 출구규격 : 150A
 몸통및덮개재료 : 몸통 : ASTM A216 Gr. WCB
 덮개 : ASTM A747(클로저)
 오리피스재료 : 해당없음
 정압기몸통재료 : KS D 3562(STPG 370)
 안전장치 : 이상승압차단장치
 안전장치 SetPoint : 48 kPa
 필터엘리먼트재료 : <규격 : G 2.0>
 1.여과재 : Polyester
 2.여과재지지물 : AL
 3.내부 및 외부원통 : STS304
 기타 : 본 매물형정압기는 사용압력이 준저압(4kPa 이상 100kPa 미만)에 사용되는 것으로 범용의 사용압력 40 kPa을 검사한 성적임.

이 하 여 백

설계단계검사 합격증명서

제 18-32-013 호

상 호 : 세종에이엠씨(주)
(제조국 : 한국, 제조회사 : 세종에이엠씨(주))

소 재 지 : 인천 계양구 계양대로16번길 77

대 표 자 : 류성욱

품 명 : 매물형정압기

모 델 명 : PALACE-80L

사 용 가 스 : NG

유효기간 : 2018. 07. 02 ~ 2023. 07. 01

검 사 성 적 : 별첨참조

검 사 원 : 유황대 (서명) 기술책임자 : 최윤원 (서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 39조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2018. 07. 02

한국가스안전공사



한국가스안전공사

검 사 성 적

제 18-32-013 호

검사방법	: KGS AA432 2016
품명	: 압력조정기
모델명	: PALACE-80L
입구압력	: (0.1~0.99) MPa
출구압력	: SetPoint $\pm$ 20 %
최대표시유량	: 20 442 Nm ³ /h
SetPoint	: 2.3 kPa
입구규격	: 100A
출구규격	: 200A
몸통및덮개재료	: 몸통 : ASTM A216 Gr. WCB 덮개 : ASTM A747(클로저)
오리피스재료	: 해당없음
정압기몸통재료	: KS D 3562(STPG 370)
안전장치	: 이상승압차단장치
안전장치 SetPoint	: 3.5 kPa
필터엘리먼트재료	: <규격 : G 2.5> 1.여과재 : Polyester 2.여과재지지물 : AL 3.내부 및 외부원통 : STS304
기타	: 본 매물형정압기는 사용압력이 저압(1kPa 이상 4kPa 미만)에 사용되는 것으로 범용의 사용압력 2.3 kPa을 검사한 성적임.

이 하 여 백

설계단계검사 합격증명서

제 18-32-014 호

상 호 : 세종에이엠씨(주)
(제조국 : 한국, 제조회사 : 세종에이엠씨(주))

소 재 지 : 인천 계양구 계양대로16번길 77

대 표 자 : 류성욱

품 명 : 매물형정압기

모 델 명 : PALACE-80M

사 용 가 스 : NG

유효기간 : 2018. 07. 02 ~ 2023. 07. 01

검 사 성 적 : 별첨참조

검 사 원 : 유황대 (서명) 기술책임자 : 최윤원 (서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 39조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2018. 07. 02

한 국 가 스 안 전 공 사



한 국 가 스 안 전 공 사

검 사 성 적

제 18-32-014 호

검사방법	: KGS AA432 2016
품명	: 압력조정기
모델명	: PALACE-80M
입구압력	: (0.1~0.99) MPa
출구압력	: SetPoint $\pm$ 20 %
최대표시유량	: 20 442 Nm ³ /h
SetPoint	: 40 kPa
입구규격	: 100A
출구규격	: 200A
몸통및덮개재료	: 몸통 : ASTM A216 Gr. WCB 덮개 : ASTM A747(클로저)
오리피스재료	: 해당없음
정압기몸통재료	: KS D 3562(STPG 370)
안전장치	: 이상승압차단장치
안전장치 SetPoint	: 60 kPa
필터엘리먼트재료	: <규격 : G 2.5> 1.여과재 : Polyester 2.여과재지지물 : AL 3.내부 및 외부원통 : STS304
기타	: 본 매물형정압기는 사용압력이 저압(4 kPa 이상 100 kPa 미만)에 사용되는 것으로 범용의 사용압력 40 kPa을 검사한 성적임.

이 하 여 백

설계단계검사 합격증명서

제 16-32-005 호

상 호 : 세종에이엠씨(주)
(제조국 : 한국, 제조회사 : 세종에이엠씨(주))
소재지 : 인천 계양구 계양대로16번길 77
대표자 : 류성옥
품 명 : 매물형정압기
모델명 : PLACE-100L(저압)
사용가스 : NG
유효기간 : 2016. 04. 25 ~ 2021. 04. 24
검사성적 : 별첨참조
검사원 : 박태양 (직명) 기술책임자 : 이종국 (서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 20조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2016. 04. 25

한국가스안전공사



한국가스안전공사

검 사 성 적

제 16-32-005 호

검사방법	: KGS AA432 2016
품명	: 압력조정기
모델명	: PLACE-100L(저압)
종류	: 매물형정압기
사용가스	: NG
입구압력	: (0.012~0.99) MPa
출구압력	: (Set Point $\pm$ 20) %
용량	: 38,530 Nm ³ /h
SetPoint	: 2.3 kPa
입구연결규격	: 100 mm
출구연결규격	: 200 mm
몸통재료	: ASTM A 216 Gr. WCB
상부덮개재료	: ASTM A 216 Gr. WCB
하부덮개재료	: ASTM A 216 Gr. WCB
노즐재료	: ASTM A747
필터엘리먼트재료	: 여과대지지대 : AI 여과제코어 : STS 304
안전장치	: 이상승압차단장치
릴리프작동압력	: -
이상승압차단장치작동압력	: 3.5 kPa
모니터작동압력	: -
최대폐쇄압력	: -
기타	: 본 매물형정압기는 출구측 사용압력이 저압(1 kPa 이상 4 kPa 미만)에서 사용되는 것으로 범용의 사용압력 2.3 kPa에서 검사한 성적임. 사용가스는 도시가스(비중 0.6)
	이 하 여 백

설계단계검사 합격증명서

제 16-32-006 호

상 호 : 세종에이엠씨(주)
(제조국 : 한국, 제조회사 : 세종에이엠씨(주))
소재지 : 인천 계양구 계양대로16번길 77
대표자 : 류성욱
품 명 : 매물형정압기
모델명 : PLACE-100M(준저압)
사용가스 : NG
유효기간 : 2016. 04. 25 ~ 2021. 04. 24
검사성적 : 별첨참조
검사원 : 박태양 (직명) 기술책임자 : 이종국 (서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 20조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2016. 04. 25

한 국 가 스 안 전 공 사



한 국 가 스 안 전 공 사

검 사 성 적

제 16-32-006 호

검사방법	: KGS AA432 2016
품명	: 압력조정기
모델명	: PLACE-100M(준저압)
종류	: 매물형정압기
사용가스	: NG
입구압력	: (0.1~0.99) MPa
출구압력	: (Set Point $\pm$ 20) %
용량	: 38,530 Nm ³ /h
SetPoint	: 40 kPa
입구연결규격	: 100 mm
출구연결규격	: 200 mm
몸통재료	: ASTM A 216 Gr. WCB
상부덮개재료	: ASTM A 216 Gr. WCB
하부덮개재료	: ASTM A 216 Gr. WCB
노즐재료	: ASTM A747
필터엘리먼트재료	: 여과대지지대 : A1 여과제코어 : STS 304
안전장치	: 이상승압차단장치
릴리프작동압력	: -
이상승압차단장치작동압력	: 98 kPa
모니터작동압력	: -
최대폐쇄압력	: -
기타	: 본 매물형정압기는 출구측 사용압력이 저압(1 kPa 이상 4 kPa 미만)에서 사용되는 것으로 범용의 사용압력 2.3 kPa에서 검사한 성적임. 사용가스는 도시가스(비중 0.6)
	이 하 여 백